

校園內高壓設備故障停電公告

於 111 年 6 月 03 日，上午 7 點 57 左右，住宅區停電，住宅區老師通知營繕組辦公室人員，前往處理故障查修，於 8 點 10 分左右已恢復大部份住宅區供電系統。因學人宿舍 17 巷旁松鼠誤觸高壓設備，造成高壓無法供電，經緊急搶修後於下午 8 點 40 分全部恢復正常供電，如造成不便，深感抱歉。