

校園內高壓設備故障停電公告

於 111 年 6 月 09 日，下午 2 點 20 左右，住宅區停電，住宅區老師通知營繕組辦公室人員，前往處理故障查修，於下午 2 點 30 分左右已恢復大部份住宅區供電系統。因綠之心後面有松鼠誤觸高壓設備，造成高壓無法供電，經緊急搶修後於下午 3 點 30 分全部恢復正常供電，如造成不便，深感抱歉。