

東海大學環境科學與工程學系

Department of Environmental Science and Engineering, Tunghai University

地址：407 台中市西屯區台灣大道四段 1727 號 818 信箱

電話：(04)-23590202

傳真：(04)-23594276

樣品檢驗報告

委託單位：東海大學總務處環安組

報告日期：2020 年 05 月 22 日

樣品名稱：男宿 19 棟 3 樓飲水機

採樣時間：2020 年 05 月 12 日

報告編號：W1090003-1

收樣時間：2020 年 05 月 15 日

檢測項目	檢驗值	檢驗方法	單位	備註
大腸桿菌	ND	NIEA E237.53B	CFU/100ml	
鎘	ND	NIEA M105.01B	mg/L	
硒	ND	NIEA M105.01B	mg/L	
鉛	ND	NIEA M105.01B	mg/L	
鉻	ND	NIEA M105.01B	mg/L	

以下空白

備註：

1. 檢驗項目有標示“*”者係指該檢驗項目經行政院環保署許可，並依其公告之檢驗方法分析。
2. 檢驗值低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限及單位（MDL）。
3. 檢驗值低於檢量線最低濃度時以“<”檢量線最低濃度值表示。
4. 本樣品由委託單位自行送樣，樣品未依環保署規定保存方式，採樣時間、採樣地點、採樣單位及檢驗項目均由委託單位提供，本報告不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，報告共 1 頁，分離使用無效。
5. 採樣單位之採樣方法未取得行政院環保署許可。
6. 委託單位自行參考評鑑用，報告不得做為環保法規所規定之相關用途。

聲明：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願附帶賠償責任外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人了解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

單位：東海大學環境科學與工程學系

負責人（簽章）：張瓊芬 教授

張瓊芬



東海大學環境科學與工程學系

Department of Environmental Science and Engineering, Tunghai University

地址：407 台中市西屯區台灣大道四段 1727 號 818 信箱

電話：(04)-23590202

傳真：(04)-23594276

樣品檢驗報告

委託單位：東海大學總務處環安組

報告日期：2020 年 05 月 22 日

樣品名稱：男宿 19 棟 3 樓洗手台

採樣時間：2020 年 05 月 12 日

報告編號：W1090003-2

收樣時間：2020 年 05 月 14 日

檢測項目	檢驗值	檢驗方法	單位	備註
大腸桿菌	ND	NIEA E237.53B	CFU/100ml	
鎘	ND	NIEA M105.01B	mg/L	
硒	ND	NIEA M105.01B	mg/L	
鉛	ND	NIEA M105.01B	mg/L	
鉻	ND	NIEA M105.01B	mg/L	

以下空白

備註：

1. 檢驗項目有標示 “*” 者係指該檢驗項目經行政院環保署許可，並依其公告之檢驗方法分析。
2. 檢驗值低於方法偵測極限之測定以 “ND” 表示，並註明其方法偵測極限及單位 (MDL)。
3. 檢驗值低於檢量線最低濃度時以 “<” 檢量線最低濃度值表示。
4. 本樣品由委託單位自行送樣，樣品未依環保署規定保存方式，採樣時間、採樣地點、採樣單位及檢驗項目均由委託單位提供，本報告不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，報告共 1 頁，分離使用無效。
5. 採樣單位之採樣方法未取得行政院環保署許可。
6. 委託單位自行參考評鑑用，報告不得做為環保法規所規定之相關用途。

聲明：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願附帶賠償責任外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人了解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

單位：東海大學環境科學與工程學系

負責人 (簽章)：張瓊芬 教授

張瓊芬

